

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
№ 136»

Ул. милиционера Власова, 37, г. Пермь, 614065  
Тел. (342) 223-94-89, факс 2298136  
E-mail: school136@pstu.ac.ru  
http://perm.psu.ru/school136  
ОКПО 43055945, ОГРН 1025901220036,  
ИНН 5905006505

Начальнику 5 ОНД г. Перми по  
Индустриальному району  
Д.В. Сидорову

28.07.2014 г. № 84

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_


**Отчет о выполнении  
предписаний по ПБ**

Администрация МАОУ «СОШ № 136» г. Перми сообщает, о выполнении требований пожарной безопасности после проведения плановой проверки 5 отделом надзорной деятельности г. Перми по Индустриальному району в период с 04.02.2013 г. по 28.02.2013 г.:

1. На дверях лестничной клетки четвертого этажа установлено устройство для самозакрывания и уплотнения в притворах.
2. Произведена замена огнетушителей с пломбами роторного типа.
3. На первом этаже на посту охраны установлены датчики АПС.
4. На противопожарные двери третьего этажа установлено устройство самозакрывания.
5. Отверстия в местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями заделаны негорючими материалами.
6. Библиотека по предписанию Роспотребнадзора по Пермскому краю № 359 от 28.04.2011 г. будет переноситься в другое помещение.
7. На четвертом этаже восстановлен план эвакуации.
8. Обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта.
9. Огнетушители пронумерованы белой краской.

10. Составлена сметная документация на отделку ступеней лестничных маршей допустимыми материалами.
11. В актовом зале проведена замена полового покрытия.
12. Запасной выход из актового зала оборудован ступенями с пандусом.
13. Заключен договор на обслуживание противопожарных дверей.
14. На первом этаже в спортзале планируется оборудование тренерской комнаты.
15. Макеты оружия хранятся в металлических сейфах.
16. Проведена огнезащитная обработка деревянных стен спортивного зала.
17. Помещение бойлерной оборудовано новыми светильниками.
18. Из помещения бойлерной убраны горючие материалы.
19. Мебельная продукция убрана из кабинета технологии на 1 этаже.
20. Обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта.
21. Приняты необходимые меры по защите объекта от пожара в период выполнения работ по техобслуживанию АПС.
22. Запланировано оборудование путей эвакуации фотолюминесцентными знаками эвакуации.
23. Запланирована разработка проекта по замене системы АПС.
24. Приобретены новые противогазы с документами в соответствии с требованиями.

Директор школы



А.Н. Удников